



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска
680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, д. 10 «а».

г. Хабаровск

(место составления акта)

«02»

декабря 20 15 г.

(дата составления акта)

10 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением
№ 116

По адресу: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска о проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты от 17 ноября 2015 года № 116 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: здания Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2), класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 (г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6).

Объект защиты эксплуатируется краевым государственным бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2) (юридический адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6), место фактического осуществления деятельности юридического лица: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6

Дата и время проведения проверки:

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|----|------|------|---|---|---------|-------------------|-------|
| с | час. | мин. | до | час. | мин. | « | » | 2015 г. | Продолжительность | _____ |
| с | час. | мин. | до | час. | мин. | « | » | 2015 г. | Продолжительность | _____ |
| с | час. | мин. | до | час. | мин. | « | » | 2015 г. | Продолжительность | _____ |

заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов защиты, принадлежащих (эксплуатируемых) одному лицу – правообладателю (одним лицом- правообладателем)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней 8 часов

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Директор краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору - старший инженер ОНД по Железнодорожному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Семенов Петр Владимирович

При проведении проверки присутствовали:

Ответственный за пожарную безопасность краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

Шарифулина Ольга Шайсултановна

объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:

- пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена (п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствие на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности (часть 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»), а именно, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, указанные далее в акте.

В ходе проверки установлено, что имеющиеся автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре в здании краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2) обслуживаются организацией, имеющей лицензию МЧС России на соответствующие виды работ, составляющие лицензируемый вид деятельности (монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ). Обслуживающей организацией, согласно договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре от 01.01.2015 г. № 027-15/об, является общество с ограниченной ответственностью «Рокус» (ИНН 2721013017, ОГРН 1032700297189 юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 22, действующее на основании лицензии МЧС России № 7-Б/00519 от 23.10.2013.

В ходе проверки установлено, что директором ООО «Рокус» не выполнены требования, предъявляемые к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленные нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности», чем нарушено лицензионное требование, установленное подпунктом д) пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|---|---|--|
| 1 | Пожарный пост, находящийся в помещении контрольно пропускного пункта, в месте расположения пожарного приемо-контрольного прибора не имеет аварийного освещения. | п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила | Директор общества с ограниченной ответственностью «Рокус», (ООО Рокус) Рулин Михаил Михайлович |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | проектирования», (далее СП 5.13130.2009). | |
| 2 | В коридоре актового зала на первом этаже расстояние от потолка до верхней части настенного звукового оповещателя (АС-2) менее 150 мм (фактически - 100 мм). | п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», (далее - СП 3.13130.2009). | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |
| 3 | В коридоре на втором этаже расстояние от потолка до верхней части настенных трех звуковых оповещателей (АС-2) менее 150 мм (фактически - 100 мм). | п. 4.4 СП 3.13130.2009. | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |
| 4 | В коридоре на третьем этаже расстояние от потолка до верхней части настенных трех звуковых оповещателей (АС-2) менее 150 мм (фактически - 100 мм). | п. 4.4 СП 3.13130.2009. | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |
| 5 | Помещение раздевалки в спортзале не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые извещатели (ДИП)). | ч. 2 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 13.3.2, А.4 прилож. А СП 5.13130.2009 | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |
| 6 | В коридоре первого этажа на стене ИПР (извещатель пожарный ручной) установлен на высоте более 1,5 м. (фактически 1,75 м.). | п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |
| 7 | В коридоре второго этажа на стене ИПР в количестве трех штук (извещатель пожарный ручной) установлены на высоте более 1,5 м. (фактически 1,75 м.). | п. 13.13.1 СП 5.13130.2009. | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |
| 8 | В коридоре третьего этажа на стене ИПР в количестве трех штук (извещатель пожарный ручной) установлены на высоте более 1,5 м. (фактически 1,75 м.). | п. 13.13.1 СП 5.13130.2009. | Директор ООО «Рокус», Рулин Михаил Михайлович |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.12.2015 № 116/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору (старший инженер ОНД по Железнодорожному району г. Хабаровска)

Семенов П.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2) Веселовская Марина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

«02» декабря 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)