



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому
краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Хабаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-
95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска
680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, 10 «А», тел./факс 8 (4212) 37-72-97, e-mail:
E-mail:zd.kht@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 116/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному
(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и
инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV-вида № 2», (КГБСКОУ
СКШИ 3, 4 вида 2), Директору краевого государственного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2) Веселовской Марине Анатольевне

эксплуатирующего объект защиты)

класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1, эксплуатируется краевым государственным
бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ СКШИ 3, 4 вида 2), (юридический
адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, б), место фактического
осуществления деятельности юридического лица: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер.
Благодатный, б

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по
Железнодорожному району г. Хабаровска по пожарному надзору Повисок М.В. от 04.08.2015 № 81,
статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном
пожарном надзоре»

в период с 09 час. 00 мин. « 19 » ноября 2015 года по 10 час. 00 мин. « 02 » декабря 2015 года
проведена проверка государственным инспектором Железнодорожного района г. Хабаровска по
пожарному надзору (старший инженер ОНД по Железнодорожному району г. Хабаровска)

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Семеновым Петром Владимировичем

наименование и адрес объекта защиты

Здание краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2», (КГБСКОУ
СКШИ 3, 4 вида 2) по адресу 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, б

совместно с Ответственным лицом за пожарную безопасность краевого государственного бюджетного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный пост, находящийся в помещении контрольно пропускного пункта, в месте расположения пожарного приемо-контрольного прибора не имеет аварийного освещения.	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», (далее СП 5.13130.2009).	25.05.2016	
2.	В коридоре актового зала на первом этаже расстояние от потолка до верхней части настенного звукового оповещателя (АС-2) менее 150 мм (фактически - 100 мм.)	п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», (далее - СП 3.13130.2009).	25.05.2016	
3.	В коридоре на втором этаже расстояние от потолка до верхней части настенных трех звуковых оповещателей (АС-2) менее 150 мм (фактически - 100 мм.)	п. 4.4 СП 3.13130.2009.	25.05.2016	
4.	В коридоре на третьем этаже	п. 4.4 СП 3.13130.2009.	25.05.2016	

	расстояние от потолка до верхней части настенных трех звуковых оповещателей (АС-2) менее 150 мм (фактически - 100 мм.)			
5.	Помещение раздевалки в спортзале не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые извещатели (ДИП)).	ч. 2 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 13.3.2, А.4 прилож. А СП 5.13130.2009.	25.05.2016	
6.	В коридоре первого этажа на стене ИПР (извещатель пожарный ручной) установлен на высоте более 1,5 м. (фактически 1,75 м.)	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», (далее СП 5.13130.2009).	25.05.2016	
7.	В коридоре второго этажа на стене ИПР в количестве трех штук (извещатель пожарный ручной) установлены на высоте более 1,5 м. (фактически 1,75 м.)	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009.	25.05.2016	
8.	В коридоре третьего этажа на стене ИПР в количестве трех штук (извещатель пожарный ручной) установлены на высоте более 1,5 м. (фактически 1,75 м.)	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009.	25.05.2016	

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
 руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
 безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инженер ОНД по
 Железнодорожному району г.Хабаровска
 Семенов П.В.

(должность, фамилия, инициалы
 государственного инспектора)

« 02 » декабря 2015 года


 (подпись)


 (должность, фамилия, инициалы)



« 02 » декабря 2015 года

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись